Aláíró: Pinczkerné Dr. Kassay Veronika (2019.04.12. 07:29:28)

BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BA/NEF/515-2/2019.
Ügyintéző: Erősné Simon Szilvia
Telefon: 72/896-199

Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Hiv. szám: -
Melléklet: - Termék használatának közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételei (MI/035/2019)
- Ivó-és használati melegvíz ellátás területén alkalmazott vízvezetékek tisztítási, fertőtlenítési utasítása

IGAZOLÁS
az
ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján az ivóvízellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C) területén alkalmazandó Barta – Thermoker Kft. által forgalmazott Multilayer elnevezésű, fehér színű, Dowlex 2388 alapanyagú, PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű csöveket az ivóvízellátás területén vízzel közvetlenül érintkező terméket a Baranya Megyei Kormányhivatal az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszi:

A termék nyilvántartási száma:	**BA/NEF/515-2/2019**
A termék forgalmazójának adatai:	
A forgalmazó neve:	**Barta-Thermoker Kft.**
A forgalmazó címe:	7623 Pécs, Közraktár u. 8.
A termék gyártójának adatai:	
A gyártó neve :	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.
A gyártó címe:	4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
A termék adatai:	
A termék neve:	**Multilayer elnevezésű, fehér színű, Dowlex 2388 alapanyagú, PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű csövek**
Mérettartomány:	**Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás**
A termék alkalmazási területe:	**Ivó és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)**

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztály
7623 Pécs, Szabadság u. 7. 7601 Pécs, Pf.: 47. ☎ jü: +36-72896-191; ke: +36-72**896-197**
+36-72896-333 jarvanyugy@baranya.gov.hu; **kozegeszsegugy@baranya.gov.hu**
Honlap: www.bamkh.hu

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott 8672/2019/LAB iktatószámú szakvéleményben foglalt feltételek betartásával, illetve ezen feltételeknek megfelelő, a jelen határozat mellékletét képező "Termék használatának közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételei" és "Ivó-és használati melegvíz ellátás területén alkalmazott vízvezetékek tisztítási, fertőtlenítési utasítása" című dokumentációkkal forgalmazható.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Pécs, 2019. április 11.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Pinczkerné Dr. Kassay Veronika
megyei tisztifőorvos

Erről értesül:

1. Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft./4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. (adószám:10411377-2-09) - cégkapun keresztül
2. Barta-Thermoker Kft. 7623 Pécs, Közraktár u. 8. cégkapun keresztül
3. Nemzeti Népegészségügyi Központ /oki.titkarsag@oki.antsz.hu/
4. Irattár