1272

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/NEF/01508-3/2018.
Ügyintéző: Bartáné Bartók Veronika
Telefon: 52/550-700/5718

Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Hiv. szám: -
Melléklet: - Termék használatának közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételei
- Ivó-és használati melegvíz ellátás területén alkalmazott vízvezetékek tisztítási, fertőtlenítési utasítása

IGAZOLÁS

az

ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján az ivóvízellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70 °C) területén alkalmazandó Radopress elnevezésű, Taborex TA 1132 HD alapanyagú, fehér színű, PEX/Al/PEX ötrétegű polietilén csöveket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszi:

A termék nyilvántartási száma:	HB/NEF/0 -3/2018.
A termék forgalmazójának adatai:	
A forgalmazó neve:	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.
A forgalmazó címe:	4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
A termék gyártójának adatai:	
A gyártó neve:	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.
A gyártó címe:	4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
A termék adatai:	
A termék neve:	Radopress elnevezésű, Taborex TA 1132 HD alapanyagú, fehér színű, PEX/Al/PEX ötrétegű polietilén csövek
A termék mérettartománya:	Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
A termék alkalmazási területe:	Ivóvízellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70 °C)

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Népegészségügyi Főosztály
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: (36 52) 550-700 Fax: (36 52) 420-022 E-mail: nepegeszsegugy@hajdu.gov.hu

A termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott KÖZ-12505/2018 OKI iktatószámú szakvéleményben foglalt feltételek betartásával, illetve ezen feltételeknek megfelelő, a jelen határozat mellékletét képező "Termék használatának közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételei" és "Ivó- és használati melegvíz ellátás területén alkalmazott vízvezetékek tisztítási, fertőtlenítési utasítása" című dokumentációkkal forgalmazható.

A Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint a nyilvántartásba vett termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente a kormányhivatalnál kell kérelmezni.

Debrecen, 2018. december 19.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 59.

Dr. Fodor Mária
főosztályvezető
megyei tisztifőorvos

Értesül: - Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft./4031 Debrecen, Kishegyesi út 263./ - cégkapun keresztül (adószám:10411377-2-09)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ /oki.titkarsag@oki.antsz.hu/
- Irattár

PIPES FOR LIFE

MI/107/2018

Termék használatának közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételei

A Pipelife Hungária Műanyagipari Kft (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263) által az **Taborex TA 1132 HD** (gyártó: SILON S.r.o.) polietilénből gyártott Radopress elnevezésű PEX/Al/PEX ötrétegű polietilén cső ivóvízellátás és használati melegvíz-ellátás területén történő alkalmazásánál figyelembe kell venni az alábbi feltételeket:

1. A csővel érintkező, emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete a 70°C-ot nem haladhatja meg.
2. A tisztítási, fertőtlenítési utasítást (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia.
3. A terméket használatbavétel előtt négy napra naponta váltott ivóvízzel, ill. használati melegvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az öblítővizet emberi fogyasztásra, háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a rendszer rendeltetésszerű használatát.
4. Olyan területen, ahol a talaj olajos, benzines vagy oldószeres szennyezettsége valószínű (üzemanyagtöltő állomás, szerelőműhely, vegyi üzem, stb.) a terméket nem szabad használni.

Debrecen, 2018. december 17.

Szemán Attila
TE és IR vezető

PIPELIFE HUNGÁRIA KFT. Asz.: 10411377-2-09 14.

Horváthné Varga Enikő
környezetvédelmi megbízott

PIPES FOR LIFE

Levelünk jele: MI/106/2018

IVÓ- ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELLÁTÁS TERÜLETÉN ALKALMAZOTT VÍZVEZETÉKEK TISZTÍTÁSI, FERTŐTLENÍTÉSI UTASÍTÁSA

Az emberi felhasználásra szánt víz szállítására épülő csővezetékeket – függetlenül a csővezeték anyagától – az első üzembe helyezést és a használatba vételt megelőzően tisztítani és fertőtleníteni kell, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, a közegészségügyi hatóság és a rendszer üzemeltetőjének előírása alapján. A tisztítást, fertőtlenítést – a Felek megállapodása függvényében – a kivitelező és/vagy a rendszer üzemeltetője végzi.

A fertőtlenítés célja, hogy a vezetékben szállított víz minősége bakteriológiai szempontból is megfeleljen a ***201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről*** c. jogszabály követelményeinek.

A **316/2013. (VIII.28.) Korm. Rendelet** értelmében, a fertőtlenítés során kizárólag az országos tisztifőorvos által kiadott engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható. Az alkalmas fertőtlenítőszer(ek) kiválasztása az előzetes vízminőségi paraméterek – kórokozók – függvényében szakember feladatát képezi!

A fertőtlenítés szükségességéről, folyamatáról az alábbi, Magyarországon hatályos szabványok adnak útmutatást:

- ***MSZ EN 805 Vízellátás. Az épületen kívül lévő rendszerek és elemek követelményei***
- ***MSZ 15286 Ivóvízellátás. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése***

A vezeték fertőtlenítését e szabványokban rögzített elvek szerint kell lefolytatni, összhangban az ***ISO/TR 10358 Plastics pipes and fittings – Combined chemical-resistence classification table***-lel, amely a műanyag csövek kémiai ellenálló képességéről ad információt.

A csővezetéket használatbavétel előtt négy napra naponta váltott ivóvízzel, illetve használati melegvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. A vezeték tisztítása során felhasznált vizet emberi fogyasztásra, háztartási célra tilos felhasználni! Csak ezután szabad megkezdeni a termék rendeltetésszerű használatát.

A vezeték további üzemeltetési szakaszában szükséges tisztításról, fertőtlenítésről a rendszer üzemeltetője illetve a közegészségügyi hatóság illetékes döntést hozni.

Debrecen, 2018. december 17.

Vajda László
ügyvezető igazgató

Szemán Attila
TE és IR vezető

PIPELIFE HUNGÁRIA Kft.
Asz.: 10411377-2-12

Pipelife Hungária Műanyagipari Kft, 4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. T +36 52 510-700, F +36 52 510-701, info.hu@pipelife.com
www.pipelife.hu, adószám:10411377-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-012785
ISO 9001 – 01 100 1319913; ISO 14001 – 75 110 0589

ELEKTRONIKUS MÁSOLAT ZÁRADÉKA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
2018.12.19 15:11:54 +01'00'

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.[1]

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

[1] Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdése alapján meghatározott hitelesítési záradék.