PIPELIFE

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az MSZE 9984 alapján

DECLARATION OF PERFORMANCE
Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and MSZE 9984

Nyilatkozat azonosító / Declaration id. no.: TNY64

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of product type**: 15 mm-es gipszkartonba ágyazott PE-RT/EVOH/PE-RT többrétegű fűtéscső / PE-RT/EVOH/PE-RT multi-layer heating pipe embeded in 15 mm gipsum board. GBP-10.

2. **Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) / Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer::** Gipszkartonba integrált, az MSZ EN 22391 szabványnak megfelelő PE-RT/EVOH/PE-RT többrétegű csövek (Pipelife Ireland) présidomokkal (más gyártó) használva, felületfűtéshez / hűtéshez alkalmazhatók a következők szerint / PE-RT/EVOH/PE-RT multi-layer pipes (Pipelife Ireland) according to MSZ EN 22391, integrated in gipsum board, used with press fittings (other producer) intended for surface heating and colling, according to the following:

   Alacsony hőmérsékletű fűtés 4-es alkalmazási osztály max. 50°C-6 bar, / Low temperature heating application class 4 max. 50°C-6 bar.

3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe / Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer**

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031, Debrecen, Kishegyesi

4. **Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet alapján / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) in accordance with the regulation of the European Commission (1999/472/EC) and decree no. 305/2011 of the European Union:** 4, / system no. 4.

5. **Nemzeti szabvány / National standard**: MSZE 9984

PIPELIFE

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény / Declared performance:

7. Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Belső nyomásállóság	MSZE 9984 3.2. szakasz Alacsony hőmérsékletű fűtés, 4. szolg.osztály max. 50°C: 6 bar	MSZ EN ISO 1167-1,2	MSZE 9984
Méretek és mérettűrések (mm)	MSZE 9984 3.3 szakasz MSZ EN ISO 21003-2 6.2. pontnak megfelel	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	MSZE 9984 3.4 szakasz 6 bar nyomáson a 4. szolgáltatási osztály esetén: Víztömör	MSZ EN ISO 1167-1,2	
A belső nyomásállóság tartóssága	MSZE 9984 3.6.1 szakasz ≥ 1,5N/mm 6 bar és a 4. szolgáltatási osztály esetén: Tartós	ISO 17454	
A csatlakozások tartóssága	MSZE 9984 3.6.2 szakasz Tartós	MSZ EN 12293	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály– panel	B-s1, d0	MSZ EN ISO 11926-2 MSZ EN 13823	MSZ EN 13501-1

Essential Characteristics	Performance	Test Specification	Technical Specification
Internal Pressure Tightness	MSZE 9984 3.2 chapter Low temperature heating, Class 4 max. 50°C: 6 bar	MSZ EN ISO 1167-1,2	MSZE 9984
Dimensions and size tolerance (mm)	MSZE 9984 3.3 chapter Corresponds to MSZ EN ISO 22391-2 point 6.2	MSZ EN ISO 3126	
Water tightness	MSZE 9984 3.4 chapter At 6 bar and class 4: Watertight	MSZ EN ISO 1167-1,2	
Durability of internal pressure tightness	MSZE 9984 3.6.1 chapter ≥ 1,5N/mm At 6 bar and class 4: Durable At 6bar and class 5: Durable	ISO 17545	
Durability of connections	MSZE 9984 3.6.2 chapter Durable	MSZ EN 12293	
Release of dangerous substances	NPD		
Reacgion to fire classification – panel	B-s1, d0	MSZ EN ISO 11926-2 MSZ EN 13823	MSZ EN 13501-1

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Kelt: Debrecen, 2024-01-10 /Debrecen, 10th of January 2024

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

PIPELIFE
PIPELIFE HUNGÁRIA KFT.
Asz.: 10411377-2-09
6.

Kerekes László
ügyvezető igazgató
general manager

Szemán Attila
Technológia és IR vezető
Technology and IR manager