Teljesítménynyilatkozat

Kiadva a 275/2013. (VII.16) kormányrendelet és az MSZE 9981 szabvány alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **Teraplast PE NY 3-2022**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: PE 100 alapanyagból, SDR21 osztályba sorolt, PN8 bar névleges üzemi nyomású csövek az MSZ EN 12201-2:2011+A1 szabványnak megfelelően

2. A felhasználás célja(i): általános célú és emberi fogyasztásra szánt vízellátás, nyomás alatti folyadék szállításhoz, földbe fektetett rendszerekhez, a következő átmérőtartományban: DN/OD 40-1200 mm. Megfelelő UV sugárzás elleni védelemmel ellátva a csövek felszíni rendszerekben is alkalmazhatóak. A szállított víz megengedett maximális hőmérséklete emberi fogyasztásra szánt vízellátás esetében 30 °C, általános vízellátás esetében max. 40 °C. Alkalmazási terület tekintetében: az emberi fogyasztásra szánt vízellátás esetén csak olyan alapanyag használható a csőgyártáshoz, amely rendelkezik a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet által előírt egészségügyi engedéllyel/regisztrációval. 20°C-os hőmérsékletig a megengedhető üzemi nyomás értéke megegyezik a csövek falán feltüntetett (PN 8) 8 bar névleges nyomás értékével. 20°C-os hőmérséklet felett a megengedhető üzemi nyomás értékét csökkenteni kell az MSZ EN 12201 számú szabvány A. mellékletének A1. táblázatának megfelelően. Vízellátás esetében a csövek színe fekete kék csíkokkal. A védőburkolattal ellátott cső külső burkolata egységes, világoskék színű.

3. A gyártó neve és címe: TERAPLAST S.A. - Parc Industrial TeraPlast Bistrita DN 15A, km 45+500, Sărățel 427301, Románia

4. A meghatalmazott képviselő: Rákosi László, külkereskedelemért felelős kereskedelmi képviselő

5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (AVCP):

Általános vízellátási célra való felhasználás esetén: az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata és a 305/2011/EU számú rendelet alapján: **4-es rendszer**

Emberi fogyasztási célra szánt vízellátáshoz történő felhasználás esetén: a higiéniai tulajdonságok az Európai Bizottság (1994/472/EC és 2002/359/EC) határozata és a 305/2011/EU számú rendelet alapján: **1+ rendszer**

Kijelölt tanúsító szervezet:
Általános tulajdonságok esetében: **-**
Emberi fogyasztásra szánt felhasználás esetén: nincs kijelölt intézet, ezért a 201/2001. (X. 25.) Kr. által meghatározott eljárást követve: Nemzeti Közegészségügyi Központ

6. Nemzeti szabvány: MSZE 9981

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Lényeges terméktulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti alkalmazás esetén és ha jogszabály előírja)	MSZE 9981 3.1. szakasza alapján: NPD	-	MSZE 9981
Belső nyomásállóság	Az MSZE 9981 3.2. szakasza alapján: PN 8 bar	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	
Méretek és mérettűrések	Az MSZE 9981 3.3. szakasza alapján: az MSZ EN 12201-2:2011+A1, 6.2 és 6.3 pontnak	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	Az MSZE 9981 3.4. fejezete alapján: 8 bar nyomáson: Víztömör	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	
A belső nyomásállóság tartóssága	Az MSZE 9981 3.6.1. szakasza szerint: OIT≥20min.	MSZ EN ISO 11357-6	
Csatlakozások tartóssága	Az MSZE 9981 3.6.2. szakasza alapján: 8 bar nyomáson: Tartós	MSZ EN ISO 3501 ISO 13954 ISO 13955	
Veszélyes anyagok kibocsátása	Az MSZE 9981 3.7. szakasza alapján: NPD	-	
Higiéniai tulajdonságok	Az MSZE 9981 3.8. szakasz szerint: Megfelel a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásainak	-	Lásd 8. pont

8. Egyéb vonatkozó dokumentumok: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (Budapest - Magyarország) által kiadott **40064-1/2019/LAB** számú szakvélemény; a Magyar Kormányhivatal Népegészségügyi részlege által, az ivóvíz minőségi és vizsgálati követelményeiről szóló 201/2001 (X.25) számú Kormányrendelet alapján kiadott **11404-8/2020/KTEF** számú igazolás

9. Nyilatkozat: Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban megadott teljesítménynek. A 275/2013. (VII.16) számú Kormányrendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Saratel, Bistrita, 2022.09.07.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Maricica POP
Laborvezető

S.C. TERAPLAST S.A.
DN 15A, Km 45+500, SĂRĂȚEL
Cod Poștal: 427301, B-N
Nr. 1