TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az MSZE 9984 alapján

DECLARATION OF PERFORMANCE
Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and MSZE 9984

Nyilatkozat azonosító / Declaration id. no.: TNY44

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of product type**: PE-RT/EVOH/PE-RT többrétegű fűtéscső / PE-RT/EVOH/PE-RT multi-layer heating pipe.

2. **Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) / Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer::** Az MSZ EN 22391 szabványnak megfelelő PE-RT/EVOH/PE-RT többrétegű csövek (Pipelife Ireland) présidomokkal (más gyártó) használva padló-, fal- és mennyezetfűtési célra alkalmazhatók a következők szerint / PE-RT/EVOH/PE-RT multi-layer pipes (Pipelife Ireland) used with press fittings (other producer) corresponding to the MSZ EN 22391 standard can be used for underfloor, wall and ceiling heating purposes according to the following:

   Padlófűtés, fal- és mennyezetfűtés 4.osztály max. 60 °C-6 bar, / Floor heating, wall and ceiling heating class 4 max. 60 °C-6 bar.

3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe / Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer**

   Pipelife Ireland Limited
   White's cross
   Cork
   Ireland

4. **Képviselő, forgalmazó neve / Name of representative, distributor**:

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031, Debrecen, Kishegyesi út 263.

5. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet alapján / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) in accordance with the regulation of the European Commission (1999/472/EC) and decree no. 305/2011 of the European Union:** 4, / system no. 4.

6. **Nemzeti szabvány / National standard**: MSZE 9984

7. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény / Declared performance**:

8. **Lényeges jellemzők**	**Teljesítmény**	**Vizsgálati előírás**	**Műszaki előírás**
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	NPD		MSZE 9984
Belső nyomásállóság	*3.2* Alacsony hőmérsékletű fűtés, 4. szolg.osztály max. 60°C: 6 bar	MSZ EN ISO 1167-1,2	
Méretek és mérettűrések (mm)	*3.3* MSZ EN ISO 22391 6.2. pontnak megfelel	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	*3.4* 6 bar nyomáson a 4. szolgáltatási osztály esetén: Víztömör	MSZ EN ISO 1167-1,2	MSZE 9984
A belső nyomásállóság tartóssága	*3.6.1* ≥ 1,5N/mm 6 bar a 4. szolgáltatási osztály esetén : Tartós	ISO 17454	
A csatlakozások tartóssága	*3.6.2* Tartós	MSZ EN 12293	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD		

Essential Characteristics	**Performance**	**Test Specification**	**Technical Specification**
Reaction to fire (only when used above ground and if required by law)	NPD		MSZE 9984
Internal Pressure Tightness	*3.2* Low temperature heating, Class 4 max. 60 °C: 6 bar	MSZ EN ISO 1167-1,2	
Dimensions and size tolerance (mm)	*3.3* Corresponds to MSZ EN ISO 22391-2 point 6.2	MSZ EN ISO 3126	
Water tightness	*3.4* At 6 bar and class 4: Watertight	MSZ EN ISO 1167-1,2	
Essential Characteristics	**Performance**	**Test Specification**	**Technical Specification**
Durability of internal pressure tightness	*3.6.1* ≥ 1,5N/mm At 6 bar and class 4: Durable	ISO 17545	MSZE 9984
Durability of connections	*3.6.2* Durable	MSZ EN 12293	
Release of dangerous substances	NPD		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Kelt: Debrecen, 2017-03-08 /Debrecen, 8th of March 2017

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Paul Darcy
.....
aláírás / signature

P.H./L.S.

QA DEPT.
PIPELIFE IRELAND